



Vägledning för VS Konsulter

Tollco AB skyddar mot och reducerar effekten av vattenskador i fastigheter.

Vattensäkert kök är ett välkänt begrepp med lösningar som skapar vattentäta skikt i köket, i och under skåp samt till trycksatt eller kondenserande utrustning som diskmaskin, kyl/frys, kaffemaskiner etc. Lika enkelt och självklart kan vattenskador på grund av läckande rör, kopplingar och utrusningar förebyggas. Våra systemlösningar med larmande och stängande funktion övervakar och skyddar fastigheter mot vattenskador.

Följande WaterFuse system är till lägenheter:

- 1) WaterFuse Lägenhet, VFB200-DN15, RSK5619868, alt. VFB200-DN20, RSK5619869.
- 2) WaterFuse Plug In, VFB700-DN15, RSK5216567.
- 3) WaterFuse Kök, VFB600-DN15, RSK5216521.

Fördelarskåp utrustad med läckagebrytare: (kan även monteras på stick in till lgh)

- 1) Föreskrivs i FFU enligt: WaterFuse Lägenhet VFB200-DN20, RSK5619869.

Beskrivning och funktion: Centralenhet 8, 2 st motordrivna kulventiler samt givare som placeras i skåpbotten för att detektera läckage. (kan anslutas via tråd till DUC). Larmar och stänger vattnet till hela lgh.

Valfri tillhörande vattendetektor till WaterFuse Lägenhet att installeras i köksbänksskåp:

- a) Vattendetektor med trådlös kommunikation, batteri (ca 2år). RSK5619897. Larmar och stänger.
- b) Vattendetektor ansluts via tråd till CE 8, (ingen servicepunkt). RSK5619897. Larmar och stänger.

Läckagebrytare i köksbänksskåp med tillhörande utrusning (ex. diskmaskin):


- 2) Föreskrivs i FFU enligt: WaterFuse Plug In VFB700-DN15, RSK5216567.

Beskrivning och funktion: Centralenhet Plug In spänningmatas direkt via eluttag i köksbänksskåpet. Stickproppen till diskmaskinen sätts in i Plug In uttaget. 2 st motordrivna kulventiler och sensor ingår i paketet. (systemet kan ej anslutas till DUC). Larmar och stänger.

- 3) Föreskrivs i FFU enligt: WaterFuse Kök VFB600-DN15, RSK5216521.

Beskrivning och funktion: Centralenhet 9, 2 st motordrivna kulventiler och sensorer. (systemet kan anslutas via tråd till DUC för styrning på/av, EJ larm till DUC), sensorer placeras under diskmaskin och i köksbänksskåpet eller på vattentäta skikt under skåpen. Larmar och stänger.

Vid krav på funktionen på/av samt erhålla inkommande larm installeras Centralenhet 5 RSK5619892



TOLLCO

Källare, offentliga toaletter och andra gemensamma ytor övervakas och säkras med:

Föreskrivs i FFU enligt: WaterFuse offentlig miljö, VFB500-DN15, RSK5619888, alt VFB500-DN20, RSK5619889.

Beskrivning och funktion: Centralenhet 2, inkl 2 st motordrivna kulventiler. Systemet kopplas till närvaro sensor (ingår ej i paketet), närvaro styr belysning på / vatten på och vice versa.

Läckagebrytare för utrusning och maskiner (ex kaffemaskiner, tandläkarutrustning, lab mfl):

Föreskrivs i FFU enligt: WaterFuse utrustning, VFB300-DN15, RSK5619884 alt VFB300-DN20 RSK5619885

Beskrivning och funktion: Centralenhet 9, 1 st motordriven kulventil och sensor. Inbyggd timer. (systemet kan anslutas via tråd till DUC för styrning på/av, EJ larm) *Larmar och stänger*

Produkter för att upptäcka läckage i schakt och slitsar:

- Drop Stop 200, 10 års batteri. Engångsprodukt. *Larmar*
- DropStop 600, Batteridrift. Kan återanvändas. *Larmar*
- DropStopp 700, RSK 5216610. Spänning via eluttag. Kan återanvändas. *Larmar*

Vid krav på funktionen på/av samt erhålla inkommande larm installeras Centralenhet 5 RSK5619892